

Приложение № 8
к Административному регламенту (п. 20)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

Красноярский край г.Красноярск пр.Мира 68 (3912) 23-29-37

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД по Пировскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Красноярский край Пировский район с. Пировское ул.Ленина 131 (39166) 33-7-65

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт №2
обследования

«21» января 2014года

с.Пировское
(город, село, поселок)

14 ч. 30 мин.

Варламов Александр Михайлович главный государственный инспектор
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их)

Пировского района по Пожарному надзору

обследование)

в период с 10 ч.00 мин. «13» января 2014 г. по 14 ч. 30 мин.

«13» января 2014 г. проведено обследование документов, объекта заявителя

на территории, в зданиях и сооружениях Муниципальное Казенное образовательное учреждение «Икшурминская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ «Икшурминская СОШ»)

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу: Красноярский край Пировский район с. Икшурма ул.Школьная 6.

при обследовании совместно с Директором Муниципального казенного образовательного учреждения «Икшурминская СОШ» Альмаметовой Р.Х.

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Объектом проверки являются здания (помещения) Муниципальное Казенное образовательное учреждение «Икшурминская «СОШ» расположенные по адресу Красноярский край Пировский район с. Икшурма ул.Школьная 6.

Здание МБУО «Икшурминская средняя общеобразовательная школа» одноэтажное стены и перегородки кирпичные, железобетонными плитами. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Здание III-степени огнестойкости (класс конструктивной пожарной опасности С-0) Кровля шиферная по деревянной обрешетке. Общая площадь здания школы 943,3 м.кв., здания гаража 42 м.кв., здание мастерской 72 м.кв., здание начальной школы 504 м.кв. Отопление от отдельно стоящей котельной на твердом топливе администрации Икшурминского сельсовета. Помещение МКОУ «Икшурминская СОШ» оборудованы автоматической установкой пожар-

ной сигнализации, и системой оповещения людей о пожаре 2-го типа. Эвакуационные пути и выхода соответствуют требованиям правил пожарной безопасности.

Электроосветительная и эл.силовые сети выполнены в соответствии с нормативными документами по электроэнергетике. Согласно протокола №ЭЭП-261/13 от 28.10.2013 г., отчета №024-050-2013/0211 и заключения №ЭЭП-261/13 от 28.10.2013г. ООО «ЕнисейЭнергоПроект» заземляющие устройства соответствуют нормам ПУЭ п.1.7.101, ГОСТ Р. 50699-94, НТД и паспортов и сопротивления изоляции электрооборудования соответствуют нормам ПУЭ п.1.8.34.1 таб. 1.8.39, НТД и паспортов. На объекте имеются документы подтверждающие работу в области пожарной безопасности. Помещения школы укомплектованы первичными средствами пожаротушения, огнетушителями в количестве 16 штук. 20.12.2013г. заключен договор на сервисное обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации №ТОР-20140101-р-108 с ООО «БРАНД-СЕРВИС». , 05.12.201г. проведена проверка работоспособности УАПС. №688 от 22.08.2013г. протокол инструментального контроля качество огнезащитной обработки деревянных конструкций Красноярский филиал НИИ ВДПО ОПБ.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3

С Актом обследования ознакомлен:

 _____ /Альмаметова Р.Х./

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« ___ » _____ 20 ___ г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

 _____ /Альмаметова Р.Х./
 _____ (подпись)

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

« ___ » _____ 20 ___ г.

Обследование проводил:

Главный государственный инспектор Пировского района по пожарному надзору
 А.М.Варламов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« ___ » _____ 20 ___ г.

 _____ (подпись)

М.Л.П.*

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору